

Lämpöjärjestelmän vuositarkastus ja optimointi

Asiakas: _____

Osoite: _____

Laitteisto: _____

Hälytyslokien tarkistus

Säätojen optimointi

Lämmityskäyrän tarkistus: Ennallaan Muutettu: _____

Käyttövedenasetukset: Ennallaan Muutettu: _____

Lämpimänkäyttöveden huippukuumennus: Päällä (suositus)

Lämmityspuolen likasihdin tarkistus ja puhdistus

Keruupuolen sihtien tarkistus ja puhdistus

Kiertovesipumppujen tarkistus:

Sisäinen lämpöjohtopumppu (P2/G2): Ennallaan Muutettu: _____

Lämpötilaero: _____ (lämmityskäyttö)

Sisäinen lämpöjohtopumppu (P3/G3): Ennallaan Muutettu: _____

Keruulämpötila: _____. Lämpötilaero: _____ (lämmityskäyttö)

Lämmitysjärjestelmän kierron tarkistus ja säätö tarvittaessa

Ulkoisen kiertovesipumpun (P1/G1) nopeus: Ennallaan Muutettu: _____

Todettu ettei ohituskytkennässä ole kiertoa (jos ei työsäiliötä)

Lämmitysjärjestelmän silmämääräinen vuotojen tarkistus

Lämmitysverkon paineen tarkistus ja säätö

Keruunesteen tarkistus ja tarvittaessa lisäys. Lisätty _____ litraa

Kompressoripiirin tarkistus (näkölasia)

Päiväys: _____. _____. _____

Tarkastuksen suoritti: _____

Asiakkaan allekirjoitus: _____ Asiakas ei paikalla